



Feszültség: 3x400/230 V; 50Hz
Villamos hálózat rendszere: TN - S
Védelmi mód: MSZ HD 60364-4-41:2007 szerint
táplálás önműk. lekapcsolása
3 x 400 / 230 V; 50 Hz

Figyelem: ez a rajz csak a műszaki leírással és elosztó tervvel együtt érvényes.
A méreteket, készülékek elhelyezését, mennyiségét az ajánlat, ill. a kivitelezés előkészítése során egyeztetni, pontosítani kell.

Csatlakozó egységek készülékei:
Tűlárámvéd. Dugalj / készülék
CSE-A: 2x1PC16A 2x2P+F 230V/16A
1x3PC16A 1x3P+N+F 400V/16A

Módosítás:		
Megbízó:	Megnevezés:	Tervező:
Süd-Bau Kft. 6724 Szeged, Tavasz u. 11/b Tel.: +36 62 551 770 sudbau@sudbau.hu	Elektromos installációs terv Időszakosan üzemelő új hűtőház	Sztanó Bálint Csongrád, Budai N.A. u.27. V-706/0806/H-1958/09 Tel.: +36 30/7030-382 balint.sztano@gmail.com
Tervtípus:	Létesítés helye:	Tervszám:
kiviteli	6647 Csanytelek, belterület hrsz.: 144/1	K-023 / 2018
Dátum:	Építető:	Lépték:
2018.03.26.	Csanytelek Község Önkormányzata 6647 Csanytelek, Volontér János tér 2.	1:100
		Rajzszám:
		V-1