



A hidegvíz vezetéket 9mm vastag Armaflex AC hőszigeteléssel kell ellátni! A használati melegvíz, kevertvíz és cirkulációs vezetéket mindenhol 9mm vastag Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni!

A méretek és mennyiségek, bontási és építési munkák megkezdése, valamint a berendezések megrendelése, egyártása és beépítése előtt helyszínen ellenőrizendők:


A beépítésre kerülő anyagok elterhethetnek a téven szereplőtől, ha azal műszakilag egyenértékű.


A kizselliöző vezetőket a tetőn kívülre kell kivezetni!
A jelöletlen szereplvényeket a gerincvezeték méretéhez kell választani!

A terveket jóvá kell hagyatni a beruházóval és annak műszaki ellenőrével, a nem jóváhagyott tervekkel történő kivitelezésért tervezői felelősséget nem vállalunk!

A terv csak a teljes kiviteli
tervdokumentáció ismeretében
használható fel!

ftoglaltakat figyelembe kell venni. Kivételként és anyagrendelést csak a szolgáltatók és hatóságok irásos jóváhagyásának birtokában lehet megkezdenni.



		Tárgy: M. Értelmezéskérdés 6/25. Szeged, Szamos u. 5/A e-mail: inf@otter-zrh.hu						
Cím:	Gyomylek Község Önkormányzata 6647. Gyomylek, Volemtér tér. 2. Msz.: 144/1							
Munka megnevezése: Időszakoson Ümelo Új Hútház gépészeti terve								
Rajz megnevezése: V/2-csatorna terv Alaprajz								
Tervező: Magyar Zoltán Iasrte 6/06-1090								
Munkaszám:	Verziószám:	Terv jelölő:						
T/M-18-003.	v 1.0	Kivitel:						
Dátum:	Méretarány:	Rajzsám:						
2018.03.	M 1:50	GWS-03						