

1:50



MEGJEGYZÉS

Acélminőség

MSZ EN 10025-2:2005

- Melepen hangerelt: S235JH

- Hídegen hajlított elemek: S235JF

- Zárt szelvények (RHS, CHS)

- Köracélok: S355JR
LINDAB: G250GD, 7075

Devarok:

Hlf NE, cover EN 14300.4 (10.0)

- Hif NF: Csavar EN-14399-4 (10)
- Hif Tm: Csavar EN-24017 (8.8)

Anyák

- Hll. anya EN-14399-4 (10.9)

- Hll. anya EN-24032 (8.8)

Alátétek:

- EN-14399-5 (10.9)

Hecesztes:

A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok

Minőség: Az MSZ-EN ISO 5817:2008 szerinti C. oszt. tompa és D. oszt. sarokvarrat

Méretek: Legkisebb alkalmazható varratméret $a = 3\text{mm}$

Terven nem jelölt varratok mérete:

- **Tompavarrat:** $a = v$ (mm), ahol v a vékonyabb lemez vastagsága
Csakúvarrat: $a = 2 \cdot v$ (a vastagabb lemezé)

- Sarokvarrat: $a = 0.7 \text{ v}$ (egyoldali varratnal)
 $a = 0.5 \text{ v}$ (kétoldali varratnál)

Türsek:

Mérettűrés az MSZ EN ISO 13920-BF szabvány szerint, de a hosszűrés maximuma ± 6 mm

Furatcsoportok helyzetpontossága furatcsoporton belül: ± 1 mm

Furatsopórtok helyzetűesé a hosszmereteknek illetve a terveknek megfelelően.

Jelölés

Minden szerkezeti elembe az azonosító számot jól olvashatóan be kell ütni!

Próbaszerelés

Gyártóval egyeztetett elemeket.

Felületvédelem

Felület előkészítés : Sa2 MSZ ISO 8501-1:1993

Felület kezelés: szerződés szerint

Szállítás:
Külső átvétel

Kalodázva, szerelési egységenként követhető módon.

Szerelés:


A szerkezeti csavarokat a DIN EN 1090-2 8.3 pontjában részletezettek szerint kell meghúzni.

A szerkezet szerelése során a fentiek szerint kell eljárni, azonban a készre szerelést követően

(amikor a tetoburkolat a szigeteléssel együtt már beépítésre került) valamennyi szerkezeti csatlakozás a már említett 8,3 naphosszúságú fűtővezetéknek megfelelően meg kell bízni.

Τύπος:

Az acélszerkezet tűzvédelme az építési engedélyes terv tűzvédelmi fejezete alapján készül

Jel	Működés	Dátum	Ajánlás
 <p>VÁZTERV Mérőiroda Kft.</p> <p>Cím: 8723. Szentgyörgyi Pista u. 3/A. Tel.: +36(30) 340-335, fax: +36(30) 449-369 e-mail: vazterv@vazterv.hu</p>	<p>Értesítés a Vázterv Kft. szavatolási felhatalmazásának megadásáról</p> <p>Megadott: Tettai Szilárd</p> <p>Projekt: Csanytelek, 6647. Hsz: 14/1 Csanytelek Községi Önkormányzata Csanytelek hufuház</p>	<p>14/2018 150</p> <p>26.03.2018</p> <p>Nyitóléte: 17-05-2018</p>	
Tervező: Tettai Szilárd 1760/MS-N-384-0101	Doboz: Tettai Szilárd	Léptető: Csanytelek	
Tervező: KIVITELI TERV		Léptető: 8/4/2018	
Izometria		8/4/2018	
S-01			